



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Ростехнадзор)

НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

« 16 » февраля 2016 г.
(дата составления акта)

р.п. Сосновоборск, Пензенская область.
(место составления акта)

10.³⁰

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Ниже-Волжским управлением Ростехнадзора
юридического лица (индивидуального предпринимателя)
№ 24-20/2016

По адресу/адресам: 442570, Пензенская область, Сосновоборский район, р.п. Сосновоборск,
ул. Северная, 12А.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 02.02.2016г. № 485/20-РП

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №3 р.п. Сосновоборск Сосновоборского района Пензенской
области.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с « 12 » февраля 2015г. по « 16 » февраля 2016 г.-
2дня(10часов).

(дней/часов)

Акт составлен: Ниже-Волжским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): ознакомлен

(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор отдела государственного
энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Пензенской
области Чернышов Олег Николаевич, государственный инспектор отдела
государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями
по Пензенской области Фомин Павел Валентинович.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала: директор МОУ СОШ № 3 р.п. Сосновоборск Демина Людмила Васильевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

1. Теплоснабжение зданий МБОУ СОШ № 3 п.г.т. Сосновоборск осуществляется от собственной модульной отдельно стоящей котельной, ведена в эксплуатацию в 2004г. В котельной установлены 3 водогрейных, газовых котла МИКРО-95КВт теплопроизводительность котельной 95КВт каждый. Котельная работает с постоянным обслуживающим персоналом. Котлы МИКРО 95КВт работают на газе низкого давления (2,35 кПа). Система теплоснабжения закрытая. В качестве теплоносителя принята сетевая вода с параметрами 70-95°C. Удаление дымовых газов осуществляется естественной тягой через металлическую дымовую трубу Ш=200мм, Н=15м.
2. Учреждение оказывает услуги в области образования.
3. ДЭС отсутствует.
4. Количество работающих 35 человек
5. На балансе предприятия находится: 2ВРУ-0,4кВ; 5ЩО-0,22кВ; , котельная, внутренние сети, контур заземления.
6. По категории надёжности электроснабжения предприятие относится к 3-ей категории
7. Потребляемая мощность по договорам электроснабжения 128 кВт, договор №8229 от 31.12.2014 г.
8. При проверке производился осмотр котельной МБОУ СОШ №3 р.п. Сосновоборск. выявлены нарушения «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»(ПТЭЭП).
9. Энергетическое обследование проведено МУП «Горэлектросеть». Энергетический паспорт Рег№ ЭП-051-12/11-96.4 от ноября 2011года.
10. Приборами учета электрической энергии снабжены все объекты организации МБОУ СОШ №3 р.п.Сосновоборск.
11. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МБОУ СОШ №3 р.п.Сосновоборск составлена и утверждена.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):



№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1.	В котельной не обозначен на давление срабатывания предохранительные клапана котлов котельной организации	Нарушение п. 5.3.25. «Правил технической эксплуатации тепловых	Выполнено.

27.	Отсутствует однолинейная схема электроснабжения МБОУ СОШ №3 п.Сосновоборск.	ПТЭЭП 1.8.6.	Выполнено.
28.	Не производятся испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств котельной.	ПТЭЭП 2.12.17.	Выполнено.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено
 Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

 (подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего) _____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение №485/20-РП от 02.02.2016года


Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
 отдела государственного энергетического и надзора
 за гидротехническими сооружениями надзора
 по Пензенской области

№ 139
 Государственный инспектор
 Нижне-Волжского управления
 Федеральной службы
 по техническому, технологическому
 и атомному надзору
 Подпись 

Чернышов О.Н.


Государственный инспектор
 отдела государственного энергетического и надзора
 за гидротехническими сооружениями надзора
 по Пензенской области

№ 163
 Государственный инспектор
 Нижне-Волжского управления
 Федеральной службы
 по техническому, технологическому
 и атомному надзору
 Подпись 

Фомин П.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
 Директор МБОУ СОШ №3 р.п. Сосновоборск Демина Л.В.
 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 16 » февраля 2016 г.


 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)